

서울캠퍼스 소방안전 및 재난대응 자료(홍보/게시용)

*문의 : 관재팀 이종원(내선: 0137)

□ 소방안전수칙 준수사항

한양대학교 소방안전수칙 준수사항

- | 건물 내 금연 및 옥외 담뱃불 취급주의
- | 취침 행위 금지(연구실, 동아리실 등)
- | 취사 행위 금지(조리용 음식배달 등)
- | 비상구 폐쇄 및 피난통로 물건방치 금지
- | 계단 등 방화문 닫힘 관리(화재연동 제외)
- | 화기 및 전열기 사용금지(난로, 장판 등)
- | 비접지형 및 문어발식 콘센트 사용금지
- | 실험실 안전수칙 준수(자리이탈 금지 등)
- | 퇴실 전 안전점검(문단속, 전원 뽑기 등)
- | 캠퍼스 주차구역 외 주차 금지
- | 기타 화재예방 상 필요한 사항 등 준수

화재신고 2220-2119~8

[통합보안상황실, 24시간]



한양대학교 관리처



HANYANG UNIVERSITY

□ 방화문 유지관리 안내문

캠퍼스 방화문 유지관리 안내문

이 문(門)은 건물 화재 시
화염 및 연기로부터 소중한 생명을 보호할 수 있는 방 화 문 입니다.
훼손 시 처벌되며, 항상 닫힘 상태로 유지
> 감지기 연동으로 닫히는 방식 제외(자동 닫힘)

화재신고 2220-2119~8 [통합보안상황실, 24시간]



한양대학교 관리처



HANYANG UNIVERSITY

□ 화재예방 실천 및 화재 신고(2220-2119~8)

캠퍼스 화재예방은
관심과 실천이 중요합니다.

담뱃불 주의!!

화재신고 2220-2119~8 [통합보안상황실, 24시간]



HANYANG UNIVERSITY

캠퍼스 화재예방은
관심과 실천이 중요합니다.

실험실 안전!!

화재신고 2220-2119~8 [통합보안상황실, 24시간]



HANYANG UNIVERSITY

□ 방화셔터 작동 시 대처 요령



□ 소소심 : 소화기, 소화전, 심폐소생술(국민안전처)



□ 소화기 사용법 및 관리법



매월 1회 실별 사용자가 자체 점검 실시(불량 소화기는 해당 수위실로 교체 요청/관재팀 확인)

□ 옥내소화전 사용방법



□ 화재 시 행동 요령

▶ 화재 전파!! (발신기 눌러 작동, “불이야~”, “불이야~” 외치기)

→ 화재 경보(경종) 및 옥성 등으로 구성원이 화재 사실 인지



▶ 119 화재 신고!! (24시간 통합보안상황실: 2220-2119~7)

→ 24시간 모니터링으로 캠퍼스 화재 인지 및 근무자 현장 출동(대응)



▶ 초기 화재 진압!! (소화기, 옥내소화전 활용)

→ 자체 진압 실시: 2차 안전사고 주의(전기 OFF/ 가스 밸브 차단)



▶ 대피유도 및 피난 실시!! (방화문 닫기/ 계단 이용/ EV 탑승 금지)

→ 자세 낮추고, 호흡기 보호(수건, 계단 이용, 피난층 또는 옥상 대피)



※ 관할소방서 소방대 도착 및 화재진압 (화재현장 특이사항 전달)

□ 화재사고 사례 및 피해



□ 화재예방 및 소방안전 준수 사항(1/2)



□ 화재예방 및 소방안전 준수 사항(2/2)



□ 생활안전 사고 사례(1/2)

	3세 남자어린이가 방에서 혼자 불라인드(목걸리) 목걸리를 착용하다가 목에 걸려 숨졌다.		어머니가 사용하고 나서 켜 놓은 다리미(화상) 다리미로 다리미를 사용하다가 화상을 입었다.
	계단(넘어짐) 계단을 오르내릴 때 주의해야 한다.		69세 여성이 집에서 욕실에 들어 욕실(미끄러짐) 욕실에서 미끄러져 넘어졌다.
	알력발송이 폭발하는 바람에 발을 압력발송(폭발) 깨끗한 사고가 발생했다.		2세 남자어린이가 부엌에서 놀다가 모서리(부딪힘) 모서리에 부딪혀 넘어졌다.
	베란다(추락) 베란다에서 추락했다.		싱크대 빙초산(화상) 싱크대에 빙초산을 쏟아서 화상을 입었다.

*출처 : 국민안전처 홈페이지 > 재난안전 > 교육자료(성인용)

□ 생활안전 사고 사례(2/2)

	체육시설을 이용하던 13세 남자 안전통(떨어짐) 안전통에서 떨어졌다.		눈썰매를 타던 43세 남성이 바닥이 눈썰매(끼임) 끼임으로 바닥에 넘어져 파열되었다.
	음주 수영(익사) 음주를 마시고 수영하다 익사했다.		불꽃놀이(화상) 불꽃놀이로 화상을 입었다.
	고도를 등산할 때 넘어져 등산(골절) 골절을 입었다.		수영장(낙상) 수영장에서 낙상을 입었다.
	에어로빅(끼임) 에어로빅을 할 때 끼임 사고가 발생했다.		백사장(찢림) 백사장 위에서 찢림 사고가 발생했다.

*출처 : 국민안전처 홈페이지 > 재난안전 > 교육자료(성인용)

	[미끄러지는 사고] 미끄러짐 예방 ■ 물리거나 나뭇잎, 알갱이를 신은 채 계단을 오르내리지 않는다.		[화상 사고] 화상 예방 ■ 가스레인지나 가스보일러를 사용할 때는 안전을 꼭 지켜야 한다.
	[핑리코 베이는 사고] 찢림/베임 예방 ■ 핑리코 베이는 사용 후 반드시 안전하게 보관해야 한다.		[가스 사고] 가스 사고 예방 ■ 가스레인지나 가스보일러를 사용할 때는 안전을 꼭 지켜야 한다.
	[화재 사고] 화재 예방 ■ 각종 충전 가방 기구는 사용하지 않는다.		[충돌 사고] 부딪힘 예방 ■ 자동차나 전차 등을 운전할 때는 안전을 꼭 지켜야 한다.
	[추락 사고] 추락 예방 ■ 계단이나 베란다 등에서 추락하지 않도록 주의한다.		[침하 및 삼키는 사고] 삼키는 사고 예방 ■ 음식물이나 작은 물건을 삼키지 않도록 주의한다.
			[전기 합선 사고] 전기 합선 예방 ■ 전선 손상으로 인한 화재 예방을 위해 안전을 꼭 지켜야 한다.

*출처 : 국민안전처 홈페이지 > 재난안전 > 교육자료(성인용)

	[전기화재] 전기 화재(문어발식) 문어발식 전선을 사용하지 않는다.		[소화기 관리] 소화기(입구 배치) 소화기를 입구에 배치한다.
	[가스화재] 가스 화재(누설 점검) 가스누설을 점검한다.		[가스 사용 전 주의점] 가스 주의(밸브잠금) 가스 사용 전 밸브를 잠근다.
	[유류화재] 유류 화재(기름주의) 기름을 조심한다.		[방화] 방화(시건 장치) 방화벽에 시건 장치를 설치한다.
	[담뱃불 화재] 담뱃불 화재(공초) 담뱃불을 조심한다.		[불티 화재] 불티 화재(가연물 제거) 불티를 조심한다.
			[자동차 화재] 자동차 화재(과열) 자동차를 과열시키지 않는다.

*출처 : 국민안전처 홈페이지 > 재난안전 > 교육자료(성인용)

	[화재 예방] 화재 예방 (수칙 준수) 화재 예방 수칙을 준수한다.		[과속 안전 운전] 교통 안전(수칙 준수) 교통 안전 수칙을 준수한다.
	[목욕탕 안전] 목욕탕 안전(넘어짐) 목욕탕에서 넘어지지 않도록 주의한다.		[엘리베이터 안전] E/V 안전(탑승 주의) 엘리베이터 탑승 시 주의한다.
	[화재 예방] 화재 예방 (과열 금지) 화재 예방을 위해 과열을 금지한다.		[화기상황 대처] 대피(비상구/소화기) 화기상황 발생 시 대피한다.
	[에스컬레이터 안전] E/S 안전(끼임) 에스컬레이터 사용 시 안전을 꼭 지켜야 한다.		[공연장 안전] 공연장 안전(넘어짐) 공연장에서 넘어지지 않도록 주의한다.
			[행사 위험] 공연장 안전(압사) 공연장에서 압사 사고를 예방한다.


*출처 : 국민안전처 홈페이지 > 재난안전 > 교육자료(성인용)

□ 심폐소생술 주요 자료 [문의 : 한양보건센터: 2220-1466]

가. 생존사슬



나. 일반인 구조자에 의한 기본소생술 흐름도



□ 캠퍼스 자동제세동기(AED) 설치 현황(총 20개소)



□ 서울캠퍼스 중요재난 발생 시 상황 보고 체계도

[붙임 1] 본교 중요재난 보고 체계도

한양대학교(서울) 중요재난 발생 시 상황 보고체계

<중요재난 기준>

1. 사망사고 3명 이상(화재 또는 교통사고의 경우 5명 이상) 또는 부상 20명 이상의 재난 및 사고
2. 폭발사고로 인명피해 및 시설 피해가 심대한 경우
3. 신종 전염병 최초발생 및 법정전염병 집단 발생시
4. 대규모 사이버 테러 발생시
5. 사회적 파장이 예상되는 사건 및 국가적 대응이 필요한 재난재해 발생시

총 장

경영부총장

관리처장

관리부처장

관재팀(팀장)

재난유형 주관부서

(주간: ☎ 2220-0133~8)

(야간: ☎ 2220-2117~9)

담당부서/목적자

(중요재난 발생 시)

교육부 학교안전총괄과
(이메일 또는 전화 보고)
*주간: ☎ 044-203-6892,6263
FAX 044-203-6971
*야간: ☎ 044-203-6118~9
*메일: moe119@moe.go.kr

유관기관 연락
- 소방서 : 119
- 경찰서 : 112

비상3단계(인력 동원)

전 RC/행정부서

총무팀 인사팀

시설팀

비상2단계(인력 동원)

□ 서울캠퍼스 재난유형별 단계 적용 기준(적설량/ 강우량/ 풍속)

단계 구분	적설 기준		강우 기준		풍속 기준	
1단계	강설예보	3cm 내외	호우예보	50mm 내외	태풍경보1	17~24m/s
2단계	대설주의보	5cm 이상	호우주의보	80mm 이상	태풍경보2	25~32m/s
3단계	대설경보	20cm 이상	호우경보	150mm 이상	태풍경보3	33m/s 이상

※ 자연재해(폭설/폭우/강풍) 발생 시 단계별(1~3단계)로 캠퍼스 인력 동원

[붙임] 교육부 보고 양식 : 재난유형 주관부서별 작성 보고

기관명	한양대학교(서울)	작성자		전화번호: E-mail: FAX:						
재난 상황 보고										
1. 재난개요 가. 재난원인 : 나. 재난기간(시간) : 다. 재난지역 :										
2. 피해상황 가. 인명피해 : 나. 시설피해 :										
(단위: 천원)										
피해 상황	기관명	행정 구역명	학교 급별	설립 구분	학교명	피해 내용			복구대책	
	시설명	구조	피해 정도	피해량	피해액	복구 소요액	복구 계획			
<input type="checkbox"/> 재난(호우·태풍 등에 따른 학생수업 관련 조치 현황(등하교 시간조정, 휴업/휴교)										
번호	지역	학교급별	학교명	조치사항			비고			
1										
2										
3										
※ 조치사항 란은 등·하교 시간조정, 휴업, 휴교 등으로 작성(별지작성 가능) - 등·하교 시간조정의 경우 구체적인 시간 작성(예: 등교시간 8시→10시로 조정)										
<input type="checkbox"/> 교육시설재난공제회 가입여부 :										
<input type="checkbox"/> 이재민 발생 시 수용시설(학교 등) 지정 등 조치 현황										
<input type="checkbox"/> 기타 특이사항										

첨부 피해 현황 사진

□ 위치도

<p>위성사진 삽입</p>	
시설명	피해 소재지 작성

□ 피해 사진

<p>피해 사진 삽입</p>	<p>피해 사진 삽입</p>
피해 내용 작성	피해 내용 작성

□ 서울캠퍼스 재난유형별 주관부서 및 담당자 현황(2016년 10월 기준)

NO	안전 분야	재난유형 주관부서	담당자(내선)
1	질서관리(시위 난동/테러)	관리처 관재팀	최범준 차장(0136)
	자연재난 대응		추복진 차장(0133)
	행사 안전		김영준 과장(0135)
	소방/위험물 안전		이종원 과장(0137)
	연구실험실/고압가스 안전		이종우 과장(0138)
	방사선/재난 안전		이원강 직원(0138)
2	시설물 안전(전기, 승강기)	관리처 시설팀	간의철 차장(0145)
	시설물 안전(건축)		김의환 과장(0143)
	시설물 안전(토목)		김승덕 직원(0172)
	시설물 안전(설비, 가스)		김지용 대리(0141)
	공사장 안전		원병오 직원(0144)
	환경 안전(폐시약/폐기물)		한주현 직원(0627)
3	학생 안전	학생처 학생지원팀	신이식 과장(0086)
	민방위 훈련		김중현 직원(0087)
4	황사 대응	학생처 한양보건센터	송현주 직원(1466)
	폭염 대응		
	감염병 대응		
5	성희롱·성폭력 대응	학생처 양성평등센터	한성은 직원(1444)
6	사이버 정보 보안	정보통신처 정보인프라팀	신석현 과장(1426)
7	LMO 및 생물안전	산학협력단 의학연구지원센터	노형준 직원(0639)
8	식중독 대응	장학복지회	이용이 과장(0097)
9	문서관리 대응	박물관 행정팀	김유리 직원(2108)
10	기숙사 안전	학생생활관 행정팀	이준근 부장(1488)